

Überlandzentrale Wörth/l.-Altheim Netz AG

Veröffentlichungen nach StromNZV

Bezugsjahr: 2024

Netzrelevante Daten (§23 c Abs. 3 EnWG; früher § 17 Abs. 2 StromNZV)

Nr. 1	Jahreshöchstlast				28.344 kW
	Lastverlauf				siehe Anlagen
Nr. 2	Netzverluste	MS	MS/NS	NS	
	Höhe der Durchschnittsverluste	1,23%	1,36%	3,41%	
	Menge der Verlustenergie	1.529.352	561.512	2.797.229	kWh
	Gesamtverluste				4.888.093 kWh
Nr. 7	Kosten der Verlustenergie				577.772,58 €
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie				118,20 €/MWh
Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden				12.040 kW
	Summenlast der Netzverluste				0 kW
Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden				
Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene				27.619 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene				81.470.096 kWh
Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung				43.552.599 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS				4.174.073 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung				49.496.425 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen				siehe Anlagen